

PROY2024_3;2024_INS_CEL_CT-013;10;10;INSTALACION CELDA MOTORIZDA CT-013;8700,00;0,00;0,00;9464,36;2

PROY2021_4;2021_INS_CEL_CT-010;10;10;INSTALACION CELDAS MOTORIZDAS CT-010, Se pasa al año 2022,;21100,00;0,00;0,00;22953,78;2

PROY2024_2;2024_LSAT_FASE3;10;10;Presentado año 2023 como PROY2023_2. Con el fin de anillar LAAT que alimenta al P.I. Roque, se realizara una LSAT por fases que permita maniobrar la LAAT sin que se interrumpa el suministro electrico. Inicio en CT-010 y fin en CR a instalar;61686,09;0,00;0,00;67105,64;2

PROY2021_3;2021_C.R.TELEMANDO;10;10;Proyecto presentado para el año 2021 como PROY2021_3, Se pasa al año 2022, Instalación de CR junto al CT-024 para conexión entre la LSAT fase 1 y la LAAT existente S.JOSE. El C.R estará formado por 2L+P, contendra los dispositivos electronicos necesarios para su telemando desde c.control;28780,00;0,00;0,00;31308,52;2

PROY2022_1;2022_TELEMANDO;10;10;Automatizacion de los CT(057,050,040). Sistema de control compuesto por dispositivos electronicos instalados directamente en las celdas de linea (ekorRCI o ekorRCI+RTU), mando motor en celdas existentes para actuar CON scada;35700,00;0,00;0,00;38836,49;2

PROY2022_5;DIGITALIZACION RED BT;10;10;DIGITALIZACION DE LA RED DE BAJA TENSION EN LOS CTS (057,050,040);16500,00;0,00;0,00;17949,64;2

PROY2024_4;2024_INS_CEL_CT-019;10;10;INSTALACION CELDA DE LINEA EN CT-019;3450,00;0,00;0,00;3753,11;2

PROY2023_6;2023_DIGITALIZACION;10;10;DIGITALIZACION DE LA RED DE BAJA TENSION EN LOS CTS (013,011,059);27500,00;0,00;0,00;29916,07;2

PROY2024_1;2024_TELEMANDO;10;10;Automatizacion de los CT(008,019,056).Sistema de control compuesto por dispositivos electronicos instalados directamente en las celdas de linea (ekorRCI o ekorRCI+RTU), mando motor en celdas existentes para actuar CON scada;35700,00;0,00;0,00;38836,49;2

PROY2024_5;2024_DGITALIZACION;10;10;DIGITALIZACION DE LA RED DE BAJA TENSION EN LOS CTS (008,019,056);22000,00;0,00;0,00;23932,85;2

PROY2021_2;2021_LSAT FASE I;10;10;Presentado año 2021 como PROY2021_2, por falta de permisos se pasa al año 2022. Con el fin de anillar LAAT que alimenta al P.I. Roque, se realizara una LSAT por fases que permita maniobrar la LAAT sin que se interrumpa el suministro electrico. Inicio en CT-010 y fin en CR a instalar.;300108,50;0,00;0,00;285773,50;2

PROY2023_1;2023_TELEMANDO;10;10;Automatizacion de los CT(013,011,059). Sistema de control compuesto por dispositivos electronicos instalados directamente en las celdas de linea (ekorRCI o ekorRCI+RTU), mando motor en celdas existentes para actuar CON scada;35700,00;0,00;0,00;38836,49;2

PROY2023_3;2023_INS_CEL_CT-012;10;10;INSTALACION CELDAS MOTORIZDAS CT-012, Se pasa al año 2023,;8700,00;0,00;0,00;9464,36;2

PROY2023_5;2023_CCONTROL_SCADA;10;10;SUSTITUCION CENTRO DE CONTROL SCADA MODULAR ;20023,00;0,00;0,00;21782,16;2

PROY2023_4;2023_INS_CEL_CT-013;10;10;INSTALACION CELDA LINEA CT-013, Se pasa al año 2023,;3450,00;0,00;0,00;3753,11;2

PROY2023_2;2023_LSAT_FASE2;10;10;Presentado año 2022 como PROY2021_2. Con el fin de anillar LAAT que alimenta al P.I. Roque, se realizara una LSAT por fases que permita maniobrar la LAAT sin que se interrumpa el suministro electrico. Inicio en CT-010 y fin en CR a instalar;61161,10;0,00;0,00;66534,53;2